



Zavod za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-29-12389-18 /19

Datum: 07.11.2019. god.

Na osnovu člana 69. stav 2, tačka a) i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 39/14, u daljem tekstu ZJN), član 33. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama, član 29. Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka broj 127-29-12389-17/19 od 06.11.2019. godine, Direktor donosi:

ODLUKU

O poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) poništava se postupak nabavke roba klima uređaji.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (www.zotovicbl.com) u skladu sa članom 70. Stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke roba klima uređaji pokrenut je na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-12389-1/19 od 20.08.2019. godine procijenjene vrijednosti od 11.700 KM i proveden putem konkurentskog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN)..

Obavještenje o nabavci broj 617-7-1-363-3-174/19, objavljeno dana 20.08.2019. godine odnosno ispravka obavještenja o nabavci broj 617-7-1-363-3-183/19 od dana 28.08.2019. godine.

U predviđenom roku zaprimljeno je pet ponuda ponuđača ZTR BMG elektronik s.p. Zvornik, MIS trade d.o.o. Nova Topola, Omnicom d.o.o. Banja Luka, Centrum trade d.o.o. Banja Luka i Termo klima d.o.o. Trn-Laktaši.

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila sljedeće:

a) ponuda ponuđača ZTR BMG Electronic d.o.o. Zvornik nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.2 pod a) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava sledeće karakteristike:

- za obje klime, 9ku i 12ku, ugovorni organ je tražio rashlađivanje pomoću freona R34, dok je ponuđač ponudio uređaje koji koriste R410A freon.

- ponuđač je za obje stavke ponudio klime veličine 12, umjesto 9 i 12 kako je traženo tenderskom dokumentacijom, te samim tim ponuđena klima 12ka u potpunosti ne odgovara specifikaciji 9ke.

b) ponuda ponuđača MIS trade d.o.o. Nova Topola nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.2 pod a) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava karakteristiku kod klime 12ke „potrošnja pri hlađenju maksimalno 1.1 kW“ dok je ponuđeni uređaj sa potrošnjom električne energije od 1237 W. Takođe u obrascu za cijenu ponude za stavku 4 ponuđač nije upisao ukupnu cijenu, što se smatra nepopunjenim obrascem. Ponuđač isto tako nije dostavio izjavu o obezbjeđivanju servisa opreme odnosno o obezbjeđenju rezervnih dijelova za period od 5 godina kako je traženo tačkom 4.1. pod b) i v) tenderske dokumentacije.

v) ponuda ponuđača Omnicom d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.2 pod a) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava karakteristiku kod klime 12ke „potrošnja pri hlađenju maksimalno 1.1 kW“ dok je ponuđeni uređaj sa potrošnjom električne energije od 1237 W. Takođe ponuđač u dostavljenim izjavama iz Aneksa 3 i 4 nije popunio mjesto i datum davanja izjave, što je neprihvatljivo za ugovorni organ obzirom da se radi o strogo formalnom postupku (obrazloženo u rješenju Komisije za razmatranje žalbi broj JN2-02-07-1-2405-8/19 od dana 17.10.2019. godine).

g) ponuda ponuđača Centrum trade d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.2 pod a) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava karakteristiku kod klime 12ke „potrošnja pri hlađenju maksimalno 1.1 kW“ dok je ponuđeni uređaj sa potrošnjom električne energije od 1237 W.

d) ponuda ponuđača Termoklima d.o.o. Trn nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.2 pod a) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da je ponuđač za obje klime, 9ku i 12ku, ponudio uređaje koji koriste R410A freon dok je ugovorni organ je tražio rashlađivanje pomoću freona R34.

Shodno navedenom, Komisija jednoglasno, a u skladu sa članom 69. daje preporuku direktoru da za nabavku roba – klima uređaji donese Odluku o poništenju postupka, u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.


Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke, ponuđač koji je učestvovao u postupku nabavke, može izjaviti žalbu u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

DIREKTOR

Prim. dr sci. med. Goran Talić
Spec. ortopedije sa traumatologijom



Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju **Dr Miroslav Zotović**
Slatinska 11 • Banja Luka • Republika Srpska • Bosna i Hercegovina
tel: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
žiro račun: 555190-0024689624 Nova banka a.d. Banja Luka
JIB: 4400917770002